

**ZESTAWIENIE MOCY**  
**Oczyszczalnia ścieków, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny**

Załącznik nr 4

**Zestawienie mocy - RG**

Lp.	Nazwa	Moc Pz [kW]
1	Automatyka	1,00
2	Stacja zlewca	6,00
3	Sitopiaskownik	2,00
4	Dmuchawa DM1	4,00
5	Dmuchawa DM2	4,00
6	Sprężarka śrubowa SPR	4,00
7	Pompa zatapialna PW1	3,00
8	Pompa zatapialna PW2	1,50
9	Pompa zatapialna PSD	3,00
10	Pompa zatapialna PO	1,10
11	Mieszadło zatapialne MZ	0,55
12	Zawór kulowy ONZ	0,55
13	Zawór kulowy ORZ	0,55
14	Pompa zatapialna DEK1	0,55
15	Pompa zatapialna DEK2	0,55
16	Pompa zatapialna PSL	1,10
17	Pompa dozująca PPIX	0,03
18	Oświetlenie	1,60
19	Ogrzewanie podłogowe	3,20
20	Oświetlenie zewnętrzne	0,50
21	Oświetlenie Laguny	0,30
22	Gniazda 230V	1,60
23	Zestaw gniazd	9,00
24	Rezerwa	5,00
	<b>Razem</b>	<b>54,68</b>

**Zasilenie podstawowe/agregat**

Pz	54,68	kW
kj	0,5	-
Ps	27,34	kW
S	31,79	kVA
Q	16,22	kVAr
cosφ	0,86	-

