



Legenda:

— oprawa ośw. LED, 51W, IP 65

- Uwaga:**
1. Zestawy gniazd: ZG-1 montować 1,2 m nad podestem.
 2. Oprawy nad reaktorem montować na elementach "U" 40x40, podwieszanych do konstrukcji dachu.

VESI

01-840 Warszawa, Al. Reymonta 2/142, NIP: 118-067-16-17, TEL.: 22 663 56 08

ARA PAP SP. Z O.O.

14-500 Braniewo, ul. Kosia 7, NIP: 52-15-44-382, TEL.: 55 243 20 86

Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Bargłowa Kościelnego
o przepustowości Qdśr = 200m³/d, w miejscowości Bargłów Kościelny

Adres: Gmina Bargłów Kościelny, działka nr. ew. 40/1, obręb Bargłów Kościelny

Inwestor: Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

Faza projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Obiekt: **OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

Rysunek: **TYTUŁ, RYSUNKU: Oświetlenie i gniazda wyczkowe**

Projektant: **Łech, Zdzisław Domański**

Sprawdzający: **mgr inż. 1998/1991**

Opracował: **inż. Marcin Chmielicki**

Data: **LIPiec 2017**

Skala: **1:100**

Nr rysunku: **E 01/01**

Wszelkie prawa zastrzeżone