



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1
tel.: (85) 676 65 00, fax: (85) 676 65 09
e-mail: sekretariatRE5.ob@pgedystrybucja.pl

Suwałki 24 grudzień 2019 r.

RM5/AB/11669/2019

DROGOSFERA

Marcin Sieńkowski
ul. Wrocławska 15
16-400 Suwałki

Rejon Energetyczny Suwałki w nawiązaniu do złożonej w dniu 11-12-2019 roku umowy zlecenia wykonania usługi „uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 102880B Bargłów Dworny, uprzejmie informuje, iż na projektowanym odcinku drogi występują kolizje z siecią elektroenergetyczną napowietrzną SN i nN. Po zrealizowaniu przebudowy drogi gminnej wysokość zawieszenia przewodów od powierzchni drogi winna być nie mniejsza niż:

- a) 6,0 m dla linii napowietrznych nN
- b) 7,13 m dla linii napowietrznych SN

Po zakończeniu robót budowlanych prosimy o poinformowanie nas celem dokonania pomiarów aktualnych wysokości zawieszenia przewodów od powierzchni drogi. W przypadku gdy odległości te będą mniejsze niż 7,13 m dla linii SN i 6m dla linii nN należy liczyć się koniecznością poniesienia kosztów przebudowy urządzeń.


W załączeniu przesyłamy fakturę VAT za wykonaną usługę

Z poważaniem

W załączeniu:

- 1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
- 2. Faktura VAT – oryginał.

Sprawę prowadzi: Andrzej Bartoszewicz tel. 85 6766566

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki

Dyrektor
Adam Śluchocki