

Suwałki 09.04 2021 r.

RM5/AB/3459/2021

**DROGOSFERA**

Marcin Sieńkowski

ul. Wrocławska 15

16-400 Suwałki

Rejon Energetyczny Suwałki w nawiązaniu do złożonej w dniu 01-04-2021 roku umowy zlecenia wykonania usługi „uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej dz nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska, uprzejmie informuje, iż na projektowanym odcinku drogi występują kolizje z siecią elektroenergetyczną napowietrzną nN. Po zrealizowaniu przebudowy drogi gminnej wysokość zawieszenia przewodów od powierzchni drogi winna być nie mniejsza niż:

- a) 6,0 m dla linii napowietrznych nN

Po zakończeniu robót budowlanych prosimy o poinformowanie nas celem dokonania pomiarów aktualnych wysokości zawieszenia przewodów od powierzchni drogi. W przypadku gdy odległości te będą mniejsze niż 6,0 m linii nN, należy liczyć się koniecznością poniesienia kosztów przebudowy urządzeń.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Suwałki  
Dyrektor  
Adam Śluchocki

W załączeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

Sprawę prowadzi: Andrzej Bartoszewicz tel. 85 6766566