

Uwaga:

1. Istniejące główne trasy korytkowe należy wykorzystać do ułożenia przewodów instalacji: siły, oświetlenia i gniazd wtyczkowych.
2. Dla instalacji AKPiA należy ułożyć nową trasę nad istniejącymi korytkami.
3. Wszelki podejścia do urządzeń wykonać z elementów "U".
4. Typ korytek dopasować do istniejących.

VESI 01-840 Warszawa, Al. Reymonta 21/42, NIP: 118-067-16-17, TEL.: 22 663 56 08

ARA PAP Sp. z o.o. 14-500 Braniewo, ul. Morska 7, NIP582-15-44-382 , TEL.:55 243 20 86

NAZWA INWESTYCJI	**Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Bargłowa Kościelnego o przepustowości Qdśr = 200m³/d, w miejscowości Bargłów Kościelny**
ADRES	Gmina Bargłów Kościelny, działka nr. ew. 401, obręb Bargłów Kościelny
INWESTOR	Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny
FAZA PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**
OBIEKT	**OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**
RYSUNEK	**TYTUŁ RYSUNKU: Trasy korytkowe**
PROJEKTANT	tech. Zbigniew Domański upr. nr. 1999/El/91
PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	
OPRACOWAŁ	inż, Marcin Chmielnicki
	LIPIEC 2017
SKALA	**1:100**
NR RYSUNKU	**E 04**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE